

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>	
Fecha: <b>08/08/2013</b>		Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
City Gate		84.59	47.42	286,879.50	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,859			
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>					
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>	
	Trampa de Lanzamiento		47.34	12.33	
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.11	15.10	
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.67	20.07	
	Trampa de Recepción		44.73	21.02	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>	
ERP Maquinarias (50/19)		44.62	18.36	18,182	
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	8.76		
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.82		
ERP El Agustino (50/10)		44.72	9.04	6,942	
ERP Carretera Central (50/10)		44.96	8.92		
ERP Gambetta (50/10)		44.69	9.11		
ERP Gambetta (10/5) <b>[1]</b>		9.11	4.02		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.26	3.05		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.75	4.11		
ERP Omicrón (10/5) <b>[2]</b>		8.76	4.11		
ERP Surco (50/5)		46.17	4.04		
ERP Surco (50/10)		45.90	9.07		
ERP R. Prialé (50/10)		44.84	8.80		
ERP Pachacútec (50/10)		46.21	9.25		
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.23	4.08		
ERP Mochica (10/5) <b>[3]</b>		9.04	3.92		
ERP La Victoria (50/19)		45.72	18.09		
<b>[1]</b> Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. <b>[2]</b> Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. <b>[3]</b> Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
<b>ERM Etevensa</b>		43.87	27.23	58,049	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,188			
(MMPC std)*		42			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	49.87			
<b>ERM Edegel</b>		44.57	30.40	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.41	0.55			
<b>ERM Edegel 2</b>		44.63	23.86	25590.03	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		596			
(MMPC std)*		21			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	296.00	1.00			
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>					
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: E. Beretta		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN