

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 11/08/2013		Hora: 06:00			
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		85.32	47.62	298,421.88	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,473			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		47.53	12.22	
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.32	15.17	
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.05	19.72	
	Trampa de Recepción		44.92	21.12	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		44.96	18.55	15,600	
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	9.22		
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.82		
ERP El Agustino (50/10)		45.15	9.02	6,476	
ERP Carretera Central (50/10)		45.30	9.14		
ERP Gambetta (50/10)		44.88	9.27		
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.03		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.43	3.05		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.06	4.17		
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.22	4.17		
ERP Surco (50/5)		46.45	4.06		
ERP Surco (50/10)		46.18	9.29		
ERP R. Prialé (50/10)		45.26	8.83		
ERP Pachacútec (50/10)		46.36	9.31		
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.66	4.10		
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	3.92		
ERP La Victoria (50/19)		46.03	18.06		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		43.53	27.27	73,812	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,028			
(MMPC std)*		72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	1.00	81.82			
ERM Edegel		45.01	30.35	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.38	0.55			
ERM Edegel 2		45.09	24.63	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		154			
(MMPC std)*		5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.72	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma: Nombre: Miguel Salcedo		Firma: Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN