


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 20/08/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.31	47.33	283,757.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,655		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.23	11.74
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.01	14.94
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.88	19.78
Trampa de Recepción		45.02	21.45	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.85	18.45	17,635
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		44.88	9.02	6,798
ERP Carretera Central (50/10)		45.01	9.02	
ERP Gambetta (50/10)		44.96	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	3.63	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.13	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.01	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.06	
ERP Surco (50/5)		46.14	4.03	
ERP Surco (50/10)		45.88	9.21	
ERP R. Prialé (50/10)		44.97	8.79	
ERP Pachacútec (50/10)		46.33	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.41	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.72	18.07	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.36	27.30	44,123
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,052		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	28.05		
ERM Edegel		44.78	30.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.58		
ERM Edegel 2		44.85	24.16	8606.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		262		
(MMPC std)*		9		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.76	37.49		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Fabio Rodriguez		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN