


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div></div></div>				
Fecha: 17/08/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.72	47.46	256,544.53
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,072		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.38	10.69
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.21	14.54
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.29	19.80
Trampa de Recepción		45.46	21.54	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.31	18.56	15,469
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	8.89	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		45.24	8.99	7,054
ERP Carretera Central (50/10)		45.30	8.98	
ERP Gambetta (50/10)		45.42	9.17	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.17	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.25	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.43	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.89	4.16	
ERP Surco (50/5)		46.38	4.03	
ERP Surco (50/10)		46.12	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		45.31	8.80	
ERP Pachacútec (50/10)		46.53	9.29	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.78	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.97	18.11	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.80	27.27	44,993
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,074		
(MMPC std)*		38		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	28.91		
ERM Edegel		45.17	30.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.55		
ERM Edegel 2		45.24	24.67	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		341		
(MMPC std)*		12		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Enrique Beretta		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN