


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 21/08/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.54	47.36	265,065.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,967		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.27	11.67
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.07	14.88
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.02	19.68
Trampa de Recepción		45.06	21.46	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.95	18.39	18,256
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	8.72	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		45.03	8.99	6,941
ERP Carretera Central (50/10)		45.13	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		45.01	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	3.62	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.16	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.12	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.72	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.22	4.01	
ERP Surco (50/10)		45.96	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		45.11	8.80	
ERP Pachacútec (50/10)		46.39	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.57	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.81	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.13	27.18	57,674
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,073		
(MMPC std)*		38		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.24	49.58		
ERM Edegel		44.95	30.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.53		
ERM Edegel 2		45.03	24.67	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		408		
(MMPC std)*		14		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	-0.20		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Fabio Rodriguez		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN