


<div><div>Calidda GAS NATURAL DEL PERU</div></div> <div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div>				
Fecha: 26/08/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.89	47.59	197,449.98
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,654		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.54	13.06
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.57	14.82
	Cámara de Válvulas XV 10008		46.02	19.81
Trampa de Recepción		46.03	21.16	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.97	18.39	16,585
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	9.04	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		45.92	9.05	6,614
ERP Carretera Central (50/10)		45.86	8.60	
ERP Gambetta (50/10)		45.98	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	3.63	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.42	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.10	4.33	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.04	4.18	
ERP Surco (50/5)		46.82	4.05	
ERP Surco (50/10)		46.59	9.19	
ERP R. Prialé (50/10)		45.98	8.81	
ERP Pachacútec (50/10)		46.88	9.20	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.54	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		46.44	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.90	27.16	65,386
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,659		
(MMPC std)*		59		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.24	61.74		
ERM Edegel		45.91	30.38	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.55		
ERM Edegel 2		46.00	24.32	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	-0.20		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>Nombre Fabio Rodriguez</div>		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN