

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 13/08/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.94	47.27	258,377.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,482		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		47.19	11.18
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.12	15.09
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.11	19.98
Trampa de Recepción		45.29	21.36	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.11	18.50	16,963
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	8.83	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		45.08	8.98	6,608
ERP Carretera Central (50/10)		45.21	8.98	
ERP Gambetta (50/10)		45.23	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.05	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.27	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.83	4.16	
ERP Surco (50/5)		46.26	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.00	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)		45.16	8.79	
ERP Pachacútec (50/10)		46.16	9.36	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.61	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.84	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.70	27.31	41,830
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,034		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	24.96		
ERM Edegel		44.99	30.39	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.35	0.55		
ERM Edegel 2		45.07	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		341		
(MMPC std)*		12		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: C. Huamán		Firma: Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN