


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Fecha: 18/08/2014</div><div>Hora: 06:00</div></div></div> <td><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></td>	<div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div>			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.93	48.20	92,948.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,273		
(MMPC std)*		222		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento [1]		48.18	19.99	
Cámara de Válvulas XV 10003		47.04	18.06	
Cámara de Válvulas XV 10008		46.10	21.14	
Trampa de Recepción [1]		45.82	22.42	
[1] Temperatura máxima del día anterior.				
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.96	18.56	15,833
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	8.99	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.19	9.07	5,585
ERP Carretera Central (50/10)		46.08	8.83	
ERP Gambetta (50/10)		45.76	9.33	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.33	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.06	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.01	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.99	4.40	
ERP Surco (50/5)		47.23	4.20	
ERP Surco (50/10)		46.96	8.99	
ERP R. Prialé (50/10)		46.21	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		47.35	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.83	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.81	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.91	27.19	88,312
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,920		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	185.93	0.00		
ERM Edegel		46.09	6.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.35	0.53		
ERM Edegel 2		46.17	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.03	0.35		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J. Talavera		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN