

Fecha: **11/08/2014**

Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.66	48.23	133,281.58
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,809			
(MMPC std)*	205			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.64	18.52	17,295
ERP Maquinarias (19/10)	18.52	8.90	
ERP Maquinarias (19/5)	18.52	3.74	
ERP El Agustino (50/10)	46.64	9.08	5,228
ERP Carretera Central (50/10)	46.42	8.85	
ERP Gambetta (50/10)	46.70	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.24	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.00	2.94	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.76	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.90	4.41	
ERP Surco (50/5)	47.46	4.07	
ERP Surco (50/10)	47.20	8.96	
ERP R. Prialé (50/10)	46.62	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)	47.49	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.31	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.08	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	47.07	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.76	27.33	58,202
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,496			
(MMPC std)*		53			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			46.58	7.94	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.35	0.50			
ERM Edegel 2			46.65	24.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.03	0.31			

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN