



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 09/08/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.78	48.11	183,825.80
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,206			
(MMPC std)*	290			

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.09	20.43
Cámara de Válvulas XV 10003		46.93	17.93
Cámara de Válvulas XV 10008		46.04	21.28
Trampa de Recepción		45.92	22.51

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.91	18.64	17,394
ERP Maquinarias (19/10)		18.64	8.39	
ERP Maquinarias (19/5)		18.64	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.11	9.06	5,869
ERP Carretera Central (50/10)		46.02	8.82	
ERP Gambetta (50/10)		45.86	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.88	2.94	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.01	4.18	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.39	4.30	
ERP Surco (50/5)		47.12	4.08	
ERP Surco (50/10)		46.86	8.68	
ERP R. Prialé (50/10)		46.12	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		47.23	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.74	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.71	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.67	27.32	67,451
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,006			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	0.00		
ERM Edegel		46.02	8.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.35	0.53		
ERM Edegel 2		46.08	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreW. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN