

Fecha: **12/08/2014**

Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.03	48.24	138,178.25
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,415			
(MMPC std)*	262			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.80	18.66	16,438
ERP Maquinarias (19/10)	18.66	8.45	
ERP Maquinarias (19/5)	18.66	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	46.05	9.02	6,082
ERP Carretera Central (50/10)	46.04	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	45.67	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.31	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.99	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.86	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.45	4.35	
ERP Surco (50/5)	47.21	4.07	
ERP Surco (50/10)	46.93	8.70	
ERP R. Prialé (50/10)	46.09	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	47.35	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.72	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.78	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.13	27.28	78,605
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,012			
(MMPC std)*		71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			45.98	7.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.35	0.53			
ERM Edegel 2			46.05	24.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	0.35			

Elaborado por:	
Firma	
Nombre	W. Torres

Página 1 de 1

12-08-2014 CALIDDA.xls
Centro de Control