



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 30/08/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.53	48.21	104,751.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,979		
(MMPC std)*		282		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.20	22.11
Cámara de Válvulas XV 10003		46.99	16.93
Cámara de Válvulas XV 10008		45.87	20.81
Trampa de Recepción [1]		45.52	22.21

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.66	18.59	17,114
ERP Maquinarias (19/10)		18.59	8.62	
ERP Maquinarias (19/5)		18.59	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		46.03	9.10	5,429
ERP Carretera Central (50/10)		46.01	8.88	
ERP Gambetta (50/10)		45.46	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.37	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.06	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.72	4.21	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.62	4.40	
ERP Surco (50/5)		47.17	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.89	8.70	
ERP R. Prialé (50/10)		46.06	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.30	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.66	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.72	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.63	27.24	88,868
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,114		
(MMPC std)*		75		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	245.58	0.00		
ERM Edegel		45.91	3.77	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.53		
ERM Edegel 2		45.97	24.48	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		82		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.07	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreE. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN