



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 31/08/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.54	48.32	75,576.73
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,925		
(MMPC std)*		245		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.33	21.85
Cámara de Válvulas XV 10003		47.27	17.68
Cámara de Válvulas XV 10008		46.55	21.05
Trampa de Recepción [1]		46.39	22.23

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.42	18.62	15,436
ERP Maquinarias (19/10)		18.62	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)		18.62	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		46.59	9.10	4,734
ERP Carretera Central (50/10)		46.43	9.01	
ERP Gambetta (50/10)		46.35	9.41	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.41	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.18	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.49	4.21	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.41	
ERP Surco (50/5)		47.49	4.05	
ERP Surco (50/10)		47.24	8.93	
ERP R. Prialé (50/10)		46.60	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		47.57	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.26	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.10	18.15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.88	27.26	78,419
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,079		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	192.17	0.00		
ERM Edegel		46.51	3.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.55		
ERM Edegel 2		46.57	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		95		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.15	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN