

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **03/08/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.42	47.82	212,210.46
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,779			
(MMPC std)*	204			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.85	23.69
Cámara de Válvulas XV 10003		46.82	20.31
Cámara de Válvulas XV 10008		46.26	23.18
Trampa de Recepción [1]		46.25	24.12

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.18	18.36	17,843
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	9.39	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.94	
ERP El Agustino (50/10)		46.29	9.09	2,952
ERP Carretera Central (50/10)		46.10	8.55	
ERP Gambetta (50/10)		46.20	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.68	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.27	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.39	4.14	
ERP Surco (50/5)		47.08	3.97	
ERP Surco (50/10)		46.82	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		46.21	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		47.11	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.81	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.68	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.31	27.53	58,875
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,468			
(MMPC std)*	52			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 57.97			
ERM Edegel		46.18	29.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.50			
ERM Edegel 2		46.25	24.89	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.56 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma
Nombre **W. Torres**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.