

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **01/08/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.58	48.26	295,800.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,539			
(MMPC std)*	266			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.27	24.00
Cámara de Válvulas XV 10003		46.93	20.29
Cámara de Válvulas XV 10008		45.49	22.98
Trampa de Recepción [1]		45.13	24.31

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.28	18.45	16,820
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	9.15	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.74	9.08	3,630
ERP Carretera Central (50/10)		45.85	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		45.07	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.23	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.09	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.31	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.13	
ERP Surco (50/5)		47.03	4.01	
ERP Surco (50/10)		46.74	9.24	
ERP R. Prialé (50/10)		45.74	9.26	
ERP Pachacútec (50/10)		47.25	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.20	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.58	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.30	27.43	88,017
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,912			
(MMPC std)*	68			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 134.08			
ERM Edegel		45.50	29.32	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.50			
ERM Edegel 2		45.54	23.53	34,009
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	145			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	430.70 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J. Talavera**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN