

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **24/08/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		97.10	47.55	262,402.47
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	6,584			
(MMPC std)*	233			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.56	16.08
Cámara de Válvulas XV 10003		46.39	18.62
Cámara de Válvulas XV 10008		45.38	21.81
Trampa de Recepción [1]		45.35	22.98

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.30	18.43	17,266
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	9.34	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		45.48	9.07	3,569
ERP Carretera Central (50/10)		45.44	8.45	
ERP Gambetta (50/10)		45.33	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.37	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.36	3.99	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.34	4.14	
ERP Surco (50/5)		46.56	3.95	
ERP Surco (50/10)		46.29	9.35	
ERP R. Prialé (50/10)		45.45	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		46.68	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.96	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.14	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		44.40	27.48	59,673
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	1,743			
(MMPC std)*	62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 60.62			
ERM Edegel		45.33	29.74	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.26			
ERM Edegel 2		45.38	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.56 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

 Nombre **W. Lévano**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN