



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **18/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.54	47.72	346,221.17
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,172			
(MMPC std)*	289			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.72	21.59
Cámara de Válvulas XV 10003		46.20	19.12
Cámara de Válvulas XV 10008		43.93	21.77
Trampa de Recepción [1]		43.45	23.12

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.65	18.46	17,500
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.75	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.77	
ERP El Agustino (50/10)		44.30	9.02	4,107
ERP Carretera Central (50/10)		44.72	8.51	
ERP Gambetta (50/10)		43.34	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.53	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.66	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.75	4.06	
ERP Surco (50/5)		46.12	3.99	
ERP Surco (50/10)		45.81	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		44.39	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		46.52	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.68	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.62	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.63	27.38	87,930
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,024			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 140.03			
ERM Edegel		43.99	28.13	22733.15
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	182.87 0.23			
ERM Edegel 2		44.04	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.45 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN