

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **29/08/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.20	49.02	321,986.27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	10,031			
(MMPC std)*	354			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		49.04	21.28
Cámara de Válvulas XV 10003		47.64	17.72
Cámara de Válvulas XV 10008		45.74	21.12
Trampa de Recepción [1]		45.31	22.67

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.47	18.42	18,559
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.72	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.06	9.01	4,905
ERP Carretera Central (50/10)		46.32	8.58	
ERP Gambetta (50/10)		45.32	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.84	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.51	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.72	4.07	
ERP Surco (50/5)		47.64	4.00	
ERP Surco (50/10)		47.35	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)		46.07	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.96	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.54	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.15	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.54	27.44	87,310
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,093			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 132.70			
ERM Edegel		45.80	29.84	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	599			
(MMPC std)*	21			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.14 0.26			
ERM Edegel 2		45.85	24.80	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	312			
(MMPC std)*	11			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.60 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **W. Torres**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN