

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **28/08/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.52	47.74	391,343.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,819			
(MMPC std)*	347			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.75	23.92
Cámara de Válvulas XV 10003		46.02	17.85
Cámara de Válvulas XV 10008		43.03	20.83
Trampa de Recepción [1]		42.51	22.85

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.69	18.40	19,983
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	8.74	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		43.56	9.02	4,159
ERP Carretera Central (50/10)		44.20	8.51	
ERP Gambetta (50/10)		42.42	9.33	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.33	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.52	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.74	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.74	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.78	3.98	
ERP Surco (50/10)		45.46	9.09	
ERP R. Prialé (50/10)		43.69	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		46.37	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.83	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.23	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.65	27.42	87,646
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,094			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	-1.15 142.86			
ERM Edegel		43.03	27.97	36585.43
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	763			
(MMPC std)*	27			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	479.04 0.26			
ERM Edegel 2		43.07	23.51	28638.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	150			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	330.63 -0.12			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

M.Martinez

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN