



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **17/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.39	47.75	227,039.23
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,778			
(MMPC std)*	204			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.77	21.03
Cámara de Válvulas XV 10003		46.68	19.52
Cámara de Válvulas XV 10008		45.98	22.33
Trampa de Recepción [1]		45.95	23.31

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.90	18.44	16,788
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		46.03	9.06	3,775
ERP Carretera Central (50/10)		45.89	8.49	
ERP Gambetta (50/10)		45.99	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.20	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.58	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.97	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.31	4.06	
ERP Surco (50/5)		46.91	3.96	
ERP Surco (50/10)		46.65	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		45.97	9.23	
ERP Pachacútec (50/10)		46.97	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.56	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.50	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.01	27.53	58,865
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,431			
(MMPC std)*	51			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 58.32			
ERM Edegel		45.93	29.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.53			
ERM Edegel 2		45.99	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.49 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN