



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **13/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.85	47.69	363,573.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,676			
(MMPC std)*	342			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.69	23.37
Cámara de Válvulas XV 10003		46.05	18.84
Cámara de Válvulas XV 10008		43.47	21.47
Trampa de Recepción [1]		42.97	23.30

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.16	18.43	19,720
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		43.91	9.00	4,620
ERP Carretera Central (50/10)		44.43	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		42.97	9.15	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.15	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.49	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.18	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.77	4.07	
ERP Surco (50/5)		45.91	3.98	
ERP Surco (50/10)		45.60	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)		44.02	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		46.39	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.24	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.38	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.18	27.37	88,031
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,103			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	-1.18 142.30			
ERM Edegel		43.52	27.91	36765.87
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	561			
(MMPC std)*	20			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	482.67 0.26			
ERM Edegel 2		43.58	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.45 -0.12			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

M.Martinez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN