



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **15/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.50	47.72	334,889.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,035			
(MMPC std)*	319			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.73	23.81
Cámara de Válvulas XV 10003		46.27	19.03
Cámara de Válvulas XV 10008		44.28	21.61
Trampa de Recepción [1]		43.80	23.28

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.96	18.44	20,344
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	8.89	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		44.62	9.02	4,676
ERP Carretera Central (50/10)		44.93	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		43.78	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.53	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.99	4.02	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.89	4.07	
ERP Surco (50/5)		46.25	3.98	
ERP Surco (50/10)		45.95	9.11	
ERP R. Prialé (50/10)		44.66	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		46.59	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.03	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.77	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.03	27.41	88,210
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,020			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 139.76			
ERM Edegel		44.35	29.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.26			
ERM Edegel 2		44.42	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.52 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

E. Hidalgo

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN