

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/08/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.42	47.83	336,211.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,345			
(MMPC std)*	295			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.83	24.02
Cámara de Válvulas XV 10003		46.36	19.76
Cámara de Válvulas XV 10008		44.33	22.58
Trampa de Recepción [1]		43.95	24.19

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.08	18.39	18,434
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		44.63	8.99	4,789
ERP Carretera Central (50/10)		45.01	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		43.93	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.64	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.12	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.91	4.07	
ERP Surco (50/5)		46.32	3.98	
ERP Surco (50/10)		46.02	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)		44.69	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		46.69	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.05	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.83	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.17	27.39	87,214
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,007			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 136.85			
ERM Edegel		44.35	27.82	15697.93
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	555			
(MMPC std)*	20			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	85.82 0.23			
ERM Edegel 2		44.42	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	106			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.49 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma
Nombre **W. Torres**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M\Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.