



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **14/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.10	47.73	101,467.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,341			
(MMPC std)*	330			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.74	20.11
Cámara de Válvulas XV 10003		46.28	18.77
Cámara de Válvulas XV 10008		44.31	21.61
Trampa de Recepción [1]		43.84	23.05

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.99	18.40	21,037
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	8.72	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		44.64	9.05	4,624
ERP Carretera Central (50/10)		44.94	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		43.77	9.32	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.32	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.54	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.04	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.72	4.05	
ERP Surco (50/5)		46.25	3.94	
ERP Surco (50/10)		45.95	9.04	
ERP R. Prialé (50/10)		44.68	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		46.60	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.05	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		45.76	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.07	27.42	88,226
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,110			
(MMPC std)*	75			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 140.47			
ERM Edegel		44.39	29.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	249			
(MMPC std)*	9			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.23			
ERM Edegel 2		44.39	29.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.23			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

C. Huamán

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN