



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **27/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.75	47.77	351,815.29
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9,637		
(MMPC std)*		340		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.78	23.47
Cámara de Válvulas XV 10003		46.26	18.11
Cámara de Válvulas XV 10008		43.96	21.11
Trampa de Recepción [1]		43.47	22.85

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.66	18.47	18,615
ERP Maquinarias (19/10)		18.47	8.73	
ERP Maquinarias (19/5)		18.47	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		44.38	9.07	3,773
ERP Carretera Central (50/10)		44.75	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		43.40	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.59	3.00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.69	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.73	4.08	
ERP Surco (50/5)		46.16	3.97	
ERP Surco (50/10)		45.86	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		44.44	9.23	
ERP Pachacútec (50/10)		46.59	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.74	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		45.65	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.67	27.38	87,564
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,102		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	138.65	
ERM Edegel		44.05	28.29	15870.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		536		
(MMPC std)*		19		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		88.68	0.50	
ERM Edegel 2		44.10	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.49	0.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma
Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPe-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN