



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **11/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.34	47.82	367,662.05
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,342			
(MMPC std)*	330			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.80	23.68
Cámara de Válvulas XV 10003		46.16	18.88
Cámara de Válvulas XV 10008		43.43	21.69
Trampa de Recepción [1]		42.90	23.63

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.04	18.33	22,248
ERP Maquinarias (19/10)		18.33	8.73	
ERP Maquinarias (19/5)		18.33	3.77	
ERP El Agustino (50/10)		43.89	9.00	5,113
ERP Carretera Central (50/10)		44.49	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		42.81	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.60	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.09	4.02	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.73	4.04	
ERP Surco (50/5)		45.99	3.99	
ERP Surco (50/10)		45.68	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)		44.02	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		46.50	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.24	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.46	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.06	27.40	87,415
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,033			
(MMPC std)*	72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 142.30			
ERM Edegel		43.51	27.92	36,310
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	654			
(MMPC std)*	23			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	479.90 0.29			
ERM Edegel 2		43.56	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.52 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma
Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN