

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **16/08/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.87	47.74	76,030.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,607		
(MMPC std)*		269		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.76	22.65
Cámara de Válvulas XV 10003		46.64	19.23
Cámara de Válvulas XV 10008		45.75	22.07
Trampa de Recepción [1]		45.46	23.33

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.59	18.55	16,760
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	9.12	
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.77	
ERP El Agustino (50/10)		45.87	9.10	2,940
ERP Carretera Central (50/10)		45.77	8.42	
ERP Gambetta (50/10)		45.39	9.32	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.32	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.58	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.62	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.12	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.83	3.97	
ERP Surco (50/10)		46.56	9.20	
ERP R. Prialé (50/10)		45.82	9.25	
ERP Pachacútec (50/10)		46.92	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.37	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		46.41	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.94	27.45	81,983
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,945		
(MMPC std)*		69		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		1.18	114.56	
ERM Edegel		45.74	29.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.11	0.53	
ERM Edegel 2		45.80	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.52	0.20	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN