



Calidda

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 06/08/2015

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.96	47.75	324,654.20
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,102			
(MMPC std)*	321			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.78	23.13
Cámara de Válvulas XV 10003		46.33	18.24
Cámara de Válvulas XV 10008		44.37	22.16
Trampa de Recepción [1]		43.92	24.37

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.09	18.40	18,748
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	8.82	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		44.69	9.01	5,132
ERP Carretera Central (50/10)		45.01	8.51	
ERP Gambetta (50/10)		43.83	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.61	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.11	4.00	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.82	4.07	
ERP Surco (50/5)		46.32	3.99	
ERP Surco (50/10)		46.03	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)		44.72	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		46.65	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.11	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.84	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.12	27.41	87,385
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,093			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 137.38			
ERM Edegel		44.44	29.62	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.23			
ERM Edegel 2		44.49	24.60	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.49 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M\Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN