



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **10/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.98	47.92	294,451.66
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,386			
(MMPC std)*	226			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.93	25.84
Cámara de Válvulas XV 10003		46.59	19.60
Cámara de Válvulas XV 10008		45.01	22.28
Trampa de Recepción [1]		44.70	23.67

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.77	18.40	19,952
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	4.13	
ERP El Agustino (50/10)		45.28	9.07	3,275
ERP Carretera Central (50/10)		45.43	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		44.65	9.21	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.21	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.78	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.83	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.25	4.11	
ERP Surco (50/5)		46.66	3.96	
ERP Surco (50/10)		46.38	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)		45.30	9.25	
ERP Pachacútec (50/10)		46.91	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.71	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.20	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.06	27.40	84,664
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,744			
(MMPC std)*	62			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) -1.18	CD (mbar) 125.34		
ERM Edegel		45.03	29.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.14	B (mbar) 0.23		
ERM Edegel 2		45.09	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.49	B (mbar) -0.09		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

M.Martinez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN