



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **20/08/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.88	47.71	133,105.66
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9,773		
(MMPC std)*		345		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.72	19.38
Cámara de Válvulas XV 10003		46.05	18.62
Cámara de Válvulas XV 10008		43.36	21.28
Trampa de Recepción [1]		42.87	22.94

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.97	18.33	23,658
ERP Maquinarias (19/10)		18.33	8.75	
ERP Maquinarias (19/5)		18.33	3.77	
ERP El Agustino (50/10)		43.81	9.01	4,716
ERP Carretera Central (50/10)		44.38	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		42.85	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.50	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.06	3.99	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.75	4.07	
ERP Surco (50/5)		45.87	3.97	
ERP Surco (50/10)		45.56	9.02	
ERP R. Prialé (50/10)		43.93	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		46.39	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.15	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.35	18.16	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.06	27.36	88,295
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,108		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	145.15	
ERM Edegel		43.12	27.97	36,846
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		607		
(MMPC std)*		21		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		487.32	0.23	
ERM Edegel 2		43.48	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		12		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.41	0.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN