

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **25/08/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.22	47.72	372,389.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,337			
(MMPC std)*	330			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.73	25.25
Cámara de Válvulas XV 10003		46.09	18.46
Cámara de Válvulas XV 10008		43.39	21.24
Trampa de Recepción [1]		42.88	24.75

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.02	18.37	21,103
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	8.81	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		43.85	9.00	4,906
ERP Carretera Central (50/10)		44.41	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		42.81	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.50	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.08	3.98	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.81	4.06	
ERP Surco (50/5)		45.92	3.98	
ERP Surco (50/10)		45.61	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		43.97	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		46.44	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.19	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.39	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.01	27.38	87,809
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,042			
(MMPC std)*	72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 142.30			
ERM Edegel		43.47	27.98	36,495
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	526			
(MMPC std)*	19			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	479.87 0.23			
ERM Edegel 2		43.52	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.45 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPe-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN