

# REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **08/08/2015** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.64	47.73	287,193.47
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,155			
(MMPC std)*	323			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.75	23.63
Cámara de Válvulas XV 10003		46.47	18.41
Cámara de Válvulas XV 10008		45.26	22.06
Trampa de Recepción [1]		45.23	23.75

[1] Temperatura máxima del día anterior.

## 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.15	18.44	19,264
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	8.82	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	4.14	
ERP El Agustino (50/10)		45.36	9.00	5,068
ERP Carretera Central (50/10)		45.45	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		45.21	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.56	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.25	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.82	4.08	
ERP Surco (50/5)		46.58	3.99	
ERP Surco (50/10)		46.31	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		45.34	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		46.77	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.86	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.15	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

## 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.31	27.54	58,193
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,022			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	58.32		
<b>ERM Edegel</b>		45.23	29.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.23		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.28	24.79	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	466			
(MMPC std)*	16			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.52	0.00		

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---



---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Firma  
Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN