

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **02/08/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.32	48.27	221,695.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,373			
(MMPC std)*	260			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.28	23.55
Cámara de Válvulas XV 10003		47.25	20.12
Cámara de Válvulas XV 10008		46.60	23.07
Trampa de Recepción [1]		46.59	24.21

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.54	18.49	15,689
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	9.38	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.66	9.12	2,299
ERP Carretera Central (50/10)		46.51	8.56	
ERP Gambetta (50/10)		46.55	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.31	4.22	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.12	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.62	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.38	4.14	
ERP Surco (50/5)		47.49	4.03	
ERP Surco (50/10)		47.23	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		46.59	9.27	
ERP Pachacútec (50/10)		47.54	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.21	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.12	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.08	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.65	27.53	59,077
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,989			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	57.76		
ERM Edegel		46.55	29.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.53		
ERM Edegel 2		46.61	24.75	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	184			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	A (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **L.Guillen**

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN