

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **09/08/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.58	47.77	260,107.45
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,952			
(MMPC std)*	316			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.79	23.13
Cámara de Válvulas XV 10003		46.64	19.10
Cámara de Válvulas XV 10008		45.63	22.07
Trampa de Recepción [1]		45.32	24.37

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.48	18.56	16,945
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	9.24	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	4.16	
ERP El Agustino (50/10)		45.79	9.07	3,602
ERP Carretera Central (50/10)		45.74	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		45.24	9.34	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.34	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.60	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.48	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.24	4.15	
ERP Surco (50/5)		46.81	3.73	
ERP Surco (50/10)		46.54	9.29	
ERP R. Prialé (50/10)		45.75	9.26	
ERP Pachacútec (50/10)		46.93	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.28	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		46.39	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.59	27.51	87,989
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,078			
(MMPC std)*	73			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 134.08			
ERM Edegel		45.65	29.40	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.26			
ERM Edegel 2		45.71	24.70	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	301			
(MMPC std)*	11			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.49 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-0PE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN