

Fecha: **12/20/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.50	49.25	230,040.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,214		
(MMPC std)*		255		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.22	14.70
Cámara de Válvulas XV 10003		46.03	15.48
Cámara de Válvulas XV 10008		42.84	18.46
Trampa de Recepción		42.78	22.17

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.64	18.64	26,588
ERP Maquinarias (19/10)		18.64	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)		18.64	4.12	
ERP El Agustino (50/10)		42.83	9.28	5,685
ERP Carretera Central (50/10)		43.23	8.94	
ERP Gambetta (50/10)		42.71	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.16	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.88	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.31	4.07	
ERP Surco (50/5)		44.69	4.02	
ERP Surco (50/10)		44.19	9.29	
ERP R. Prialé (50/10)		42.90	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		46.45	9.15	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.91	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.28	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		43.74	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.95	27.37	57,817
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,827		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 8.12	CD (mbar) 83.85	
ERM Edegel		42.67	30.15	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 0.91	B (mbar) 1.06	
ERM Edegel 2		42.82	24.30	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar) 1.29	B (mbar) -2.48	

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: F.Pastor - E.Beretta

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: