

Fecha: **12/04/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.06	49.10	266,980.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,994			
(MMPC std)*	247			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.04	17.48
Cámara de Válvulas XV 10003		45.23	17.00
Cámara de Válvulas XV 10008		40.71	18.11
Trampa de Recepción		40.21	21.47

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.35	18.66	25,264
ERP Maquinarias (19/10)		18.66	9.37	
ERP Maquinarias (19/5)		18.66	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		40.77	9.22	7,841
ERP Carretera Central (50/10)		41.40	8.75	
ERP Gambetta (50/10)		40.10	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.02	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.01	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.51	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.37	4.25	
ERP Surco (50/5)		43.30	4.21	
ERP Surco (50/10)		42.71	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)		41.01	8.79	
ERP Pachacútec (50/10)		45.71	9.19	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.93	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.22	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.13	17.91	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.49	27.27	80,924
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,303			
(MMPC std)*	46			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 121.71	CD (mbar) 4.09		
ERM Edegel		40.73	30.12	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.91	B (mbar) 1.06		
ERM Edegel 2		40.77	24.42	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	123			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.17	B (mbar) 1.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Enrique Beretta / Luy Guillen

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: Enrique Beretta / Luy Guillen