


<div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 26/12/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		106.27	48.82	134,085.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		3,104,476		
(MMPC std)*		109,635		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.81	17.24
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.34	18.25
	Cámara de Válvulas XV 10008		46.70	20.63
Trampa de Recepción		47.08	23.06	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.87	18.91	14,449
ERP Maquinarias (19/10)		18.91	9.39	
ERP Maquinarias (19/5)		18.91	4.08	
ERP El Agustino (50/10)		46.28	9.86	10,951
ERP Carretera Central (50/10)		46.62	9.48	
ERP Gambetta (50/10)		47.05	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.74	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.02	4.41	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.39	4.07	
ERP Surco (50/5)		47.27	4.16	
ERP Surco (50/10)		46.96	9.49	
ERP R. Prialé (50/10)		46.51	8.67	
ERP Pachacútec (50/10)		47.66	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.09	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.86	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.79	18.12	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.65	27.38	32,913
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		474		
(MMPC std)*		17		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	16.60	0.00		
ERM Edegel		46.54	30.10	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.29	0.44		
ERM Edegel 2		46.60	24.09	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.23	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Erick Hidalgo - Wilson Torres		Nombre: Erick Hidalgo - Wilson Torres	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1