

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 28/12/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.10	49.08	164,094.66
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,595		
(MMPC std)*		198		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.06	18.81
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.09	17.55
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.74	20.53
	Trampa de Recepción		46.05	23.23
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.73	18.43	24,852
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	9.27	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		45.31	9.66	11,305
ERP Carretera Central (50/10)		45.67	9.13	
ERP Gambetta (50/10)		46.02	9.09	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.09	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.98	3.13	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.97	4.42	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.27	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.61	4.11	
ERP Surco (50/10)		46.25	9.43	
ERP R. Prialé (50/10)		45.59	8.70	
ERP Pachacútec (50/10)		47.45	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.14	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.66	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		46.01	18.07	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.64	27.42	32,330
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		931		
(MMPC std)*		33		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	16.60	-1.59		
ERM Edegel		45.61	30.10	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.35	0.76		
ERM Edegel 2		45.67	24.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		263		
(MMPC std)*		9		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.27	0.03		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez A.		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1