

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>11/12/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		99.66	48.58	235,395.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,783		
(MMPC std)*		240		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		48.52	14.62
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.32	16.42
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.23	18.61
	Trampa de Recepción		42.03	21.93
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		41.90	18.23	29,269
ERP Maquinarias (19/10)		18.23	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)		18.23	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		42.17	9.07	7,882
ERP Carretera Central (50/10)		42.61	9.08	
ERP Gambetta (50/10)		41.96	9.13	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.13	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.40	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.13	4.46	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.28	4.08	
ERP Surco (50/5)		43.96	3.98	
ERP Surco (50/10)		43.48	9.41	
ERP R. Prialé (50/10)		42.30	8.74	
ERP Pachacútec (50/10)		45.73	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.69	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		43.06	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		40.79	27.26	70,198
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,845		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	91.56	0.00		
<b>ERM Edegel</b>		42.21	30.08	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		43		
(MMPC std)*		2		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.23	0.41		
<b>ERM Edegel 2</b>		42.27	24.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		204		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L. Guillen - W. Torres		Nombre: L. Guillen - W. Torres	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1