

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 03/12/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.34	48.90	209.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,360		
(MMPC std)*		189		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.86	16.47
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.56	16.98
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.69	19.09
	Trampa de Recepción		44.75	21.86
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.61	18.50	22,403
ERP Maquinarias (19/10)		18.50	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)		18.50	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		44.38	9.41	10,361
ERP Carretera Central (50/10)		44.75	9.15	
ERP Gambetta (50/10)		44.70	9.05	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.05	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.74	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.76	4.49	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.31	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.84	4.04	
ERP Surco (50/10)		45.48	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)		44.62	8.48	
ERP Pachacútec (50/10)		46.93	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.11	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.41	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		45.16	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.90	27.30	57,484
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,539		
(MMPC std)*		54		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	57.38	1.00		
ERM Edegel		44.51	30.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	1.26		
ERM Edegel 2		44.67	24.17	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.17	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Enrique Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1