

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 19/12/2012		Hora: 06:00			
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		100.31	48.99	214,990.13	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,278			
(MMPC std)*		257			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		48.93	17.09	
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.10	16.22	
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.45	18.27	
Trampa de Recepción		43.34	21.90		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		43.25	18.39	25,623	
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	9.27		
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.82		
ERP El Agustino (50/10)		43.29	9.33	9,225	
ERP Carretera Central (50/10)		43.75	9.19		
ERP Gambetta (50/10)		43.22	9.08		
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.08	4.03		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.82	3.10		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.44	4.45		
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.27	4.07		
ERP Surco (50/5)		44.99	4.10		
ERP Surco (50/10)		44.53	9.43		
ERP R. Prialé (50/10)		43.46	8.76		
ERP Pachacútec (50/10)		46.55	9.13		
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.91	4.04		
ERP Mochica (10/5) [3]		9.33	3.96		
ERP La Victoria (50/19)		44.16	18.07		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		42.44	27.28	57,735	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,859			
(MMPC std)*		66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	58.47	0.00			
ERM Edegel		43.41	29.97	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		409			
(MMPC std)*		14			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.32	0.41			
ERM Edegel 2		43.48	24.09	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.03	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: L. Guillen		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	