

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 08/12/2012		Hora: 06:00		
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.35	49.15	234,223.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,208		
(MMPC std)*		255		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.09	17.79
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.13	15.93
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.19	18.43
Trampa de Recepción		43.11	21.94	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.98	18.43	25,292
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	9.30	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		42.99	9.27	9,714
ERP Carretera Central (50/10)		43.43	9.06	
ERP Gambetta (50/10)		43.03	9.10	
ERP Gambetta (10/4) [1]		9.10	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)		48.99	3.11	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.16	4.47	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.30	4.09	
ERP Surco (50/5)		44.84	3.99	
ERP Surco (50/10)		44.37	9.44	
ERP R. Prialé (50/10)		43.23	8.49	
ERP Pachacútec (50/10)		46.56	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.64	4.06	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.27	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		43.98	18.14	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.23	27.30	57,586
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,838		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	59.06	-1.57		
ERM Edegel		43.13	28.25	13,764
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		403		
(MMPC std)*		14		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	70.60	0.41		
ERM Edegel 2		43.20	24.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	-0.01		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: F.Rodriguez - M.Salcedo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1