


<div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 24/12/2012		Hora: 06:00			
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		105.47	49.29	170,648.30	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,359			
(MMPC std)*		189			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento		49.27	17.31	
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.30	16.98	
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.96	19.57	
	Trampa de Recepción		46.13	22.42	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		46.03	18.83	16,091	
ERP Maquinarias (19/10)		18.83	9.35		
ERP Maquinarias (19/5)		18.83	4.15		
ERP El Agustino (50/10)		45.63	9.62	8,622	
ERP Carretera Central (50/10)		46.02	9.47		
ERP Gambetta (50/10)		46.09	9.23		
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.04		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.18	3.12		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.15	4.46		
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.35	4.13		
ERP Surco (50/5)		46.88	4.12		
ERP Surco (50/10)		46.53	9.51		
ERP R. Prialé (50/10)		45.85	8.77		
ERP Pachacútec (50/10)		47.66	9.13		
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.40	4.06		
ERP Mochica (10/5) [3]		9.62	3.95		
ERP La Victoria (50/19)		46.29	18.10		
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		45.25	27.31	57,614	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,503			
(MMPC std)*		53			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	54.82	0.00			
ERM Edegel		45.85	30.09	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.32	0.50			
ERM Edegel 2		45.91	24.23	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.23	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: E. Hidalgo - W. Torres		Nombre: E. Hidalgo - W. Torres		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	