

Fecha: **27/12/2012** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.25	49.15	159,853.98
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,302			
(MMPC std)*	187			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.12	14.79
Cámara de Válvulas XV 10003	47.20	17.31
Cámara de Válvulas XV 10008	45.93	20.61
Trampa de Recepción	46.27	23.15

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.98	18.58	20,641
ERP Maquinarias (19/10)	18.58	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)	18.58	3.82	
ERP El Agustino (50/10)	45.53	9.71	10,327
ERP Carretera Central (50/10)	45.92	9.15	
ERP Gambetta (50/10)	46.25	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.18	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.00	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.19	4.43	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.32	4.05	
ERP Surco (50/5)	46.78	4.12	
ERP Surco (50/10)	46.43	9.52	
ERP R. Prialé (50/10)	45.77	8.69	
ERP Pachacútec (50/10)	47.53	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.34	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.71	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.20	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.84	27.43	32,625
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		897			
(MMPC std)*		32			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	16.60	0.00			
ERM Edegel			45.80	30.08	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.32	0.53			
ERM Edegel 2			45.86	24.34	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		342			
(MMPC std)*		12			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.27	0.03			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: F. Rodriguez - W. Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: