

		REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN		
Fecha: 08/12/2013		Hora: 06:00		
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.15	47.15	199,243.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,856		
(MMPC std)*		242		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.09	14.58	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.23	18.01	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.53	21.32	
Trampa de Recepción		45.48	22.58	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.44	18.67	16,687
ERP Maquinarias (19/10)		18.67	9.42	
ERP Maquinarias (19/5)		18.67	3.84	
ERP El Agustino (50/10)		45.56	9.04	4,378
ERP Carretera Central (50/10)		45.55	8.75	
ERP Gambetta (50/10)		45.41	9.67	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.67	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.96	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.57	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.42	4.12	
ERP Surco (50/5)		46.44	4.14	
ERP Surco (50/10)		46.16	9.45	
ERP R. Prialé (50/10)		45.54	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		46.52	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.11	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		46.03	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.58	27.33	57,741
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,768		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	66.04	0.00		
ERM Edegel		45.49	30.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.67		
ERM Edegel 2		45.54	24.86	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		179		
(MMPC std)*		6		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.15	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN