

Fecha: **31/12/2013**

Hora: 06:00

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.01	47.31	249,112.34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,621			
(MMPC std)*	269			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.23	6.32
Cámara de Válvulas XV 10003	46.18	18.48
Cámara de Válvulas XV 10008	45.33	22.63
Trampa de Recepción	45.42	23.88

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.36	18.75	13,677
ERP Maquinarias (19/10)	18.75	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)	18.75	3.86	
ERP El Agustino (50/10)	45.38	9.01	4,812
ERP Carretera Central (50/10)	45.43	8.93	
ERP Gambetta (50/10)	45.39	9.57	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.57	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.17	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.47	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.26	4.20	
ERP Surco (50/5)	46.37	4.07	
ERP Surco (50/10)	46.09	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)	45.36	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)	46.49	8.96	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.91	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.97	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.44	27.35	57,691
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.873			
(MMPC std)*		66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	87.06	0.00			
ERM Edegel			45.26	30.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.76			
ERM Edegel 2			45.31	24.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.39	0.43			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre	José Talavera
--------	---------------

F-OPE-007 V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN