


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 01/12/2013      Hora: 06:00</div></div></div>			
1. CITY GATE			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
City Gate		98.37	47.35
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,474		
(MMPC std)*	299		
2. GASODUCTO TRONCAL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		47.25	15.38
Cámara de Válvulas XV 10003		46.17	16.88
Cámara de Válvulas XV 10008		44.86	20.45
Trampa de Recepción		44.73	22.23
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERP Maquinarias (50/19)		44.69	18.34
ERP Maquinarias (19/10)		18.34	9.15
ERP Maquinarias (19/5)		18.34	3.86
ERP El Agustino (50/10)		45.05	9.06
ERP Carretera Central (50/10)		45.21	8.75
ERP Gambetta (50/10)		44.64	9.49
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.49	4.02
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.17	3.04
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.84	4.38
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.15	4.15
ERP Surco (50/5)		46.25	4.18
ERP Surco (50/10)		45.96	9.24
ERP R. Prialé (50/10)		45.07	9.11
ERP Pachacútec (50/10)		46.48	8.96
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.51	4.05
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.93
ERP La Victoria (50/19)		45.81	18.00
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Sa		[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.	
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
ERM Etevensa		43.65	27.33
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,916		
(MMPC std)*	68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
	77.52	0.00	
ERM Edegel		44.86	30.62
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0		
(MMPC std)*	0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	0.50	0.61	
ERM Edegel 2		44.91	24.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	156		
(MMPC std)*	6		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	2.07	0.00	
5. EVENTOS OPERATIVOS			
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:	
		Firma	
		Nombre J. Talavera	
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013	

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1