


<div><div><div><div><div>Calidda</div><div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div></div><div><div>Fecha: 04/12/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>					
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		City Gate	97.95	47.18	266,170.19
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,199		
(MMPC std)*		290			
2. GASODUCTO TRONCAL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
		Trampa de Lanzamiento	47.09	13.81	
		Cámara de Válvulas XV 10003	46.05	17.40	
		Cámara de Válvulas XV 10008	44.80	20.83	
Trampa de Recepción		44.79	22.44		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
		ERP Maquinarias (50/19)	44.73	18.40	16,404
		ERP Maquinarias (19/10)	18.40	9.06	
		ERP Maquinarias (19/5)	18.40	3.86	
		ERP El Agustino (50/10)	44.88	9.07	6,014
		ERP Carretera Central (50/10)	45.09	8.63	
		ERP Gambetta (50/10)	44.74	9.50	
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.50	4.00	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.01	3.05	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.86	4.38	
		ERP Omicrón (10/5) [2]	9.06	4.11	
		ERP Surco (50/5)	46.12	4.05	
		ERP Surco (50/10)	45.84	9.23	
		ERP R. Prialé (50/10)	44.90	9.01	
		ERP Pachacútec (50/10)	46.36	8.97	
		ERP Parques del Agustino (50/5)	43.39	4.04	
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.07	3.92	
		ERP La Victoria (50/19)	45.66	18.01	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
		4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		ERM Etevensa	43.88	27.27	57,724
		Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,881		
		(MMPC std)*	66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	64.68	0.00			
ERM Edegel		44.77	30.57	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.64			
ERM Edegel 2		44.82	24.79	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		227			
(MMPC std)*		8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.07	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
<div></div> <div></div> <div></div>					
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:			
		Firma			
		Nombre C. Huamán			
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013			
Página 1 de 1					

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN