


<div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 10/12/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.51	47.17	282,061.19
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,392		
(MMPC std)*		261		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.06	14.61	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.90	18.04	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.71	21.51	
Trampa de Recepción		44.59	22.73	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.58	18.68	17,326
ERP Maquinarias (19/10)		18.68	9.19	
ERP Maquinarias (19/5)		18.68	3.91	
ERP El Agustino (50/10)		44.79	8.91	5,572
ERP Carretera Central (50/10)		45.00	8.67	
ERP Gambetta (50/10)		44.50	9.57	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.57	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.96	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.70	4.35	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.19	4.09	
ERP Surco (50/5)		46.00	4.11	
ERP Surco (50/10)		45.71	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)		44.82	9.00	
ERP Pachacútec (50/10)		46.22	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.30	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.91	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.57	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.68	27.32	57,812
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,748		
(MMPC std)*		62		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	67.83	0.00		
ERM Edegel		44.68	30.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.70		
ERM Edegel 2		44.73	24.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		111		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.23	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN