


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div><small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div></div></div><div><div>Fecha: 05/12/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.85	47.13	273,548.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,301		
(MMPC std)*		293		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.04	15.00	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.94	17.38	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.46	20.73	
Trampa de Recepción		44.31	22.36	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.27	18.37	19,175
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		44.61	8.97	5,784
ERP Carretera Central (50/10)		44.88	8.62	
ERP Gambetta (50/10)		44.22	9.46	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.46	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.92	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.43	4.39	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.98	4.14	
ERP Surco (50/10)		45.68	9.17	
ERP R. Prialé (50/10)		44.66	9.01	
ERP Pachacútec (50/10)		46.25	8.96	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.10	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.52	18.03	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.38	27.30	57,933
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,847		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	66.68	0.00		
ERM Edegel		44.77	30.56	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.67		
ERM Edegel 2		44.52	24.78	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		289		
(MMPC std)*		10		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.11	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre C. Huamán		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1